

Согласовано

Исполнительный директор ООО «В лесу» Шпунт А.А. _____

График проверки АПС и её взаимодействие с системами противопожарной защиты в доме по адресу: Московская обл., Красногорский р-н.,

П. Отрадное, ул. Лесная, 17

	Период год	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
№ дом\секция	Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
17\01													
17\02													
17\03													
17\04													
17\05													
17\06													
17\07													
17\08													
17\09													
17\10													
17\11													
17\12													
17\13													
17\1\2													
1)Проверка основного и резервного источника питания					5.Проверка взаимодействия СОУЭ								
2)Проверка целостности линии интерфейса					6.Внешний осмотр составных частей системы(шкафов ПК, оросителей, манометров, насосов, шкафов электроуправления)								
3)Проверка связи ППК с извещателями													
4)Проверка взаимодействия АПС с др. системами:					7.Пробный пуск пожарных насосов								
1.Проверка моторов ПДЗ					8.Проверка работоспособности шкафов управления, взаимодействия								
2.Проверка клапанов ПДЗ					систем противопожарной защиты								
3.Проверка взаимодействия с лифтами													
4.Проверка взаимодействия со СКУД					Инженер –наладчик ООО «Эталон СП» Толмачев И.В. _____								